

OBECNÍ ÚŘAD DOMOUSNICE

adresa: Domousnice 19, PSČ 294 48, IČO: 00237728, tel.: 326 396 348

e-mail: domousnice@quick.cz; www.domousnice.e-obec.cz

bankovní spojení: Komerční banka Ml. Boleslav, č.účtu: 8420-181/0100

Dovoluji si Vás informovat o stavu Vašich vodovodních a kanalizačních šachet po místním šetření ze dne 23. 5. 2012. V závěrečné zprávě zástupce VaK Mladá Boleslav ing. Vladimír Stehlík, který byl u místního šetření přítomen upozorňuje na následující skutečnosti (doslovný přepis):

- šachty jsou osazeny poklopy, se kterými nelze jednoduše manipulovat pro svoji hmotnost i konstrukci (zkorodované montážní otvory),
- při obchůzce nebyla de facto zjištěna jediná voděodolná nepropustná šachta z betonových skruží, dlouhodobá vodotěsnost skružových šachet je technicky neproveditelná,
- rozměry šachet neumožňují bezpečnou montáž vodoměrů, neboť svými rozměry odporují doporučeným minimálním rozměrům dle ČSN 755411 část 8.3 (průměr min. 90cm, výška min. 150 cm),
- vodovodní přípojky nejsou provedeny v nezámrazné hloubce dle normy ČSN.

Dle názoru Vak Mladá Boleslav jsou **jakékoliv úpravy stávajících šachet krátkodobé jenom do pominutí záruk dodavatele.**

Kateřina Endlerová
starostka obce



V Domousnicích dne 6. 6. 2012