

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Obecní úřad Domousnice
Kateřina Endlerová
Domousnice 19
294 48 Domousnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/033364

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Veronika Kadlecová/666
Ing. Jan Sutner/607 503 351

HRADEC KRÁLOVÉ
4.9.2019

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Domousnice

Dne 26.7.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko ke studii pro výše uvedenou akci, kterou zpracoval Ing. Jiří Hybášek s datem 07/2018. Podle předložené dokumentace se jedná o revitalizaci návesního rybníka řešeného za účelem zadržení vody v krajině a podpory biodiverzity zájmové lokality. Jedná se o průtočnou vodní nádrž na Hasinském potoce (IDVT 10100342), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. V původní zátopě je delší dobu nakypováno značné množství vysušeného sedimentu. V nedávné době byla rekonstruována původní hráz a vybudována nová výpusť. Tato hráz byla založena na pilotech protínajících nepropustnou vrstvu podloží, což z hlediska těsnosti hráze zvyšuje riziko průsaků a ztráty vody. Rybník je vybaven bezpečnostním přelivem 800x900 mm umístěným pod železniční vlečkou. Návrh počítá s redukovanou plochou hladiny z původních cca 2,6 ha na 1,4 ha. Paty břehů musejí být stabilizovány těžkým záhozem. Doporučuje se přetěsnit patu hráze a přilehlé dno minerálním těsněním. U hráze je navržena zemní lavice s možností průchodu pěších v min. šíři 1,9 m. Je navržena nová hrana bezpečnostního přelivu s kamenným obkladem. Nátok bude zrevitalizován jako přírodě blízké zemní meandrující koryto a pro podporu biodiverzity budou vybudovány 2 mělké tůně. Na nátoku je navržena obnova lávky. Stavba obnovy rybníka je umístěna na pozemcích p.p.č. 111 a 118/1 v k.ú. Domousnice.

Navrhované parametry rybníka:

Kóta H_{nn}	cca 267,90 m n.m.
Plocha při H_{nn}	cca 14 000 m ²
Kóta hrany bezpečnostního přelivu	267,95 m n.m.

Investorem akce bude: Obec Domousnice, Domousnice 19, 294 48 Domousnice.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1500 - Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 690394, X: 1015745.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **sdělení**:

- Sdělujeme, že Hasinský potok byl zřejmě za účelem zajištění přítoku vody do tohoto rybníka před několika staletími upraven a voda je tak převáděna z povodí Řítonického potoka. Tato úprava není v majetku povodí Labe, státní podnik. Nad rybníkem nemá Povodí Labe, státní podnik v majetku žádné úpravy vodního toku.
- Vzhledem k charakteru geologického podloží dochází zřejmě k unikům vody do spodních vod, což se projevuje v méně vodnatých obdobích vysycháním koryta Hasinského potoka v zájmovém území.


- Upozorňujeme, že ve studii je chybně uveden jako zdroj vody Hostinský potok. Ve skutečnosti se jedná o vodní tok Hasinský potok (IDVT 10100342), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik.
- Navrhovaný záměr bude proveden v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, TNV 75 2401 – Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni, TNV 75 2415 – Suché nádrže.
- Při plnění rybníka požadujeme ve vodním toku pod hrází zachovat minimální zůstatkový průtok (dále jen MZP) stanovený dle aktuálních průtokových řad v daném profilu a toku.
- Sdělujeme, že k obnově rybníka Domousnice byla zpracována i jiná studie, a to společností Agroprojekce spol. s.r.o. K této studii bylo Povodím Labe, státní podnik vydáno sdělení pod č.j. PLa/2019/013714.
- Vzhledem k navrhované redukci plochy zátopy a revitalizačním opatřením navrženým Ing. Jiřím Hybáškem doporučujeme jako správce toku zvolit pro realizaci tuto variantu studie (č.j. PLa/2019/033364).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Stanovisko správce povodí Vám vydáme na základě předložení projektové dokumentace.

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(6)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou (PS Jičín)



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Č.j.: ŽP – 336.2 – 42899/2019

Datum: 12.09.2019

Obec Domousnice
Domousnice 19
294 48 Domousnice

Domousnice – studie revitalizace Návesního rybníka, p.p.č. 118/1, 111 - žádost o vyjádření

VYJÁDŘENÍ

Dne 22. května 2019 jste odboru životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi, se žádostí o vyjádření, doručili dokumentaci „Studie revitalizace Návesního rybníka Domousnice“.

Dotčeny budou pozemky parc. č. 118/1 a 111 v k.ú. Domousnice.

Navržena je redukce plochy rybníka z původních cca 2,6 ha na plochu 1,4 ha. Doporučeno je přetěsnění paty hráze a přilehlého dna. Je navržena zemní lavice pro přístup k požeráku. Je navržena nová hrana bezpečnostního přelivu. Dále je navržena revitalizace nátoku včetně vybudování dvou mělkých tůní. (V textu studie je nesprávně uváděn název vodního toku jako *Hostinský potok*. Správný název je *Hasinský potok*).

Hlavní projektant: Ing. M. Valečka, ČKAIT 0004814, datum: červenec 2018

K předložené žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi vydává toto stanovisko:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

K navržené revitalizaci Návesního rybníka nemáme připomínek, pouze upozorňujeme, že je třeba posoudit stav a kapacitu stávajícího bezpečnostního přepadu.

Vyřizuje: Janstová, DiS., tel. 326716104

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s předloženým záměrem předběžně souhlasíme. Protože si však předložený záměr vyžádá dotčení významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona – rybníka, investor v souladu se zněním § 4 odst. 2 zákona požádá zdejší orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska k plánovanému záměru. Toto závazné stanovisko, které bude specifikovat podmínky ochrany přírody a sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení, bude vydáno na základě předložení kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Vyřizuje: Mgr. Schubertová, tel. 326716115

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: s předloženým záměrem souhlasíme.

K dalšímu stupni řízení je nutno předkládanou dokumentaci doplnit o druh (katalogové číslo), předpokládané množství a způsob likvidace všech odpadů vznikajících při výstavbě. Po té bude zdejším správním orgánem vydáno závazné stanovisko podle § 79, odst. 4 výše uvedeného zákona.

Vyřizuje: Ing. Rodová, tel. 326716106

Magistrát města Mladá Boleslav

Mladá Boleslav
odbor životního prostředí
293 01 Mladá Boleslav

-1-

Ing. Jan Jihlavec
vedoucí odboru
v.z. Ing. Dana Zemanová
vedoucí oddělení ochrany půdy, lesa, ovzduší a odpadů

Příloha: Studie